

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 25365

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Würth AG Dornwydenweg 11 4144 Arlesheim Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	BRANDSCHUTZ SILIKON WEISS/GRAU	
Beschrieb	Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis, RD=1515kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '918238-13-0792-01' (19.12.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	21.05.2014	

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

